

ИЗМЕНЕНИЕ N 4
ГОСТ 22756-77 "Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы.
Методы испытаний электрической прочности изоляции"

Дата введения 1990-07-01

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 23.10.89 N 3151

На обложке и первой странице под обозначением стандарта дополнить обозначением: (МЭК 722-86).

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции: "Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 60-2-73, в стандарт введен международный стандарт МЭК 722-86".

Пункт 2.3.4. Заменить значение: 0,85 на 0,75.

Текст документа сверен по:
официальное издание
ИУС N 1, 1990